

Załącznik nr 2 - tabela z parametrami projektowanej instalacji

Lp.	Nazwa obiektu	Adres	Moc przyłączenia [kW]	Zużycie 2024 [kWh]	Szacunkowe zużycie 2025 [kWh]	Instalacja fotowoltaiczna istniejąca	Oczekiwania	Projektowane PV (kWp)	Projektowany Magazyn (kWh)	Uwagi
1.	Budynek magazynowo - socjalny przy boisku sportowym w Borku Starym, nieogrzewany	Borek Stary 68	22		szacunkowe zużycie w 2026: 2500	brak	inst. + magazyn	3	5	budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków; główny pobór z tytułu oświetlania dwóch boisk sportowych (16kW/h) w sezonie letnim; panele na wiacie lub gruncie
2.	Budynek socjalno - sanitarny przy boisku sportowym w Hermanowej	Hermanowa 251	26			11,48 kWp	magazyn		10	energia rozliczana na nowych zasadach
3.	Szkoła Podstawowa w Tyczynie	Tyczyn ul. Grunwaldzka 31	60	76 761		39,76 kWp	magazyn		35	budynek zlokalizowany w ścisłej strefie konserwatorskiej (wym. Uzgodnienie z WKZ)
4.	Szkoła Podstawowa w Tyczynie	Tyczyn ul. Pułanek 4	37	36 058		36,12 kWp	magazyn		35	rozliczenie półroczne
5.	Szkoła Podstawowa w Borku Starym	Borek Stary 67	29	22 475		20,16 kWp	magazyn		20	rozliczenie półroczne
6.	Szkoła Podstawowa w Hermanowej	Hermanowa 212	39	20 455		32,20 kWp	magazyn		30	rozliczenie półroczne
7.	Szkoła Podstawowa w Kielnarowej	Kielnarowa 53	38	17 860		37,80 kWp	magazyn		35	rozliczenie półroczne
8.	Dom Ludowy w Borku Starym	Borek Stary 84	7		6 000	brak	inst. + magazyn	6	5	
9.	Dom Ludowy w Kielnarowej	Kielnarowa 57A	9		5 150	brak	inst. + magazyn	5	5	
10.	Dom Ludowy w Hermanowej	Hermanowa 225	7		1 400	brak	inst. + magazyn	3	5	